

Modbus RTU Protocol

(版权所有，翻版必究)

| 版本号 | 修改内容 | 修改人 | 时间+备注 |
|------|---------------------------------|-----|------------|
| V107 | 55号寄存器由原来的固件更新使能修改为整机功能测试指令1 | 陈旭东 | 2018-11-28 |
| | 100号寄存器，更改为测试标志位返回 | 陈旭东 | 2018-12-04 |
| V108 | 增加风机控制需要寄存器 | | 2019-01-14 |
| | 增加 California 寄存器 | | |
| V111 | 增加电池 SN 码寄存器 | | 2019-04-28 |
| | 增加德朗能的当月当年数据寄存器 | | 2019-04-29 |
| V112 | 翻译英文 | | 2019-05-xx |
| | 增加并联功能 | | 2019-06-21 |
| | 增加微逆的过频降载 (删除 mppt 高低压) | | 2019-07-19 |
| V113 | 新增 8 个组件当日、历史发电量寄存器 | | 2019-07-24 |
| V114 | 整理表格格式。 增加组串 16 路功率以及电表相关寄存器 | | 2019-09-29 |
| V115 | 增加每个 pack 的信息 | | 2019-11-12 |

2.6 Modbus_RTU 协议之功能码

2.6 function code of Modbus_RTU protocol

下表仅列出了本协议应用到的功能码。

The following table lists only the function codes to which this protocol applies.

| 功能码 function code | 功能码类型 Function code type | 说明 explain | 备注 remark |
|----------------------|-------------------------------|----------------------------|--|
| 0x03 | 公共功能码 Public function code | 读寄存器 Read the register | 包含对单个寄存器和多个寄存器的读取 Contains reads to a single register and multiple registers |
| 0x10 | 公共功能码 Public function code | 写寄存器 write the register | 包含对单个寄存器和多个寄存器的写入 Contains writes to a single register and multiple registers |

2.6.1 读寄存器(功能码: 0x03)

2.6.1 read register (function code: 0x03)

(1) 请求 PDU Request the PDU

| 数据结构 data structure | 数据长度 data length | 取值范围 data range |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 功能码 function code | 1 字节 1 byte | 0x03 |
| 起始寄存器地址 Starting register address | 2 字节 2 byte | 0x0000~0xFFFF |
| 寄存器数量 Number of registers | 2 字节 2 byte | 0x0001~ 0x007D |

(2) 正常响应 PDU Normal response PDU

| 数据结构 data structure | 数据长度 data length | 取值范围 data range |
|-------------------------|---------------------|--------------------|
| 功能码 function code | 1 字节 1 byte | 0x03 |
| 字节计数 byte count | 1 字节 1 byte | N×2 |
| 寄存器值 Register values | N×2 字节 N×2 byte | |

注: N=寄存器的数量 Note: N= number of registers

(3) 异常响应 PDU Abnormal response PDU

| 数据结构 data structure | 数据长度 data length | 取值范围 data range |
|------------------------|---------------------|--|
| 差错码 wrong code | 1 字节 1 byte | 0x83 |
| 异常码 exception code | 1 字节 1 byte | 详见“异常码” See "exception code" for details. |

(4) 示例 give a typical example

请求读出以地址为 107 开始的连续 3 个寄存器的值 (只描述 PDU):

Request to read out three consecutive register values starting at address 107 (describe PDU only):

| 请求 request | | 正常响应 normal response | | 异常响应 exceptional response | |
|-------------------|--------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------------------|
| 字段名 field name | 字段值 field | 字段名 field name | 字段值 field | 字段名 field name | 字段值 field value |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|-------|---------------------------------|-------|--------------------------|------|
| | value | | value | | |
| 功能码 function code | 0x03 | 功能码 function code | 0x03 | 差错码 wrong code | 0x83 |
| 起始地址 Hi Starting address Hi | 0x00 | 字节计数 byte count | 0x06 | 异常码 exception code | 0x04 |
| 起始地址 Lo Starting address Lo | 0x6B | 寄存器[107]Hi Register [107] Hi | 0x02 | | |
| 寄存器数量 Hi Number of registers Hi | 0x00 | 寄存器[107]Lo Register [107] Lo | 0x2B | | |
| 寄存器数量 Lo Register number Lo | 0x03 | 寄存器[108]Hi Register [108] Hi | 0x00 | . | . |
| . | | 寄存器[108]Lo Register [108] Lo | 0x00 | . | . |
| . | | 寄存器[109]Hi Register [109] Hi | 0x00 | . | . |
| . | | 寄存器[109]Lo Register [109] Lo | 0x64 | . | . |

2.6.2 写寄存器(功能码: 0x10)

2.6.2 write register (function code: 0x10)

(1) 请求 PDU

Request the PDU

| 数据结构 data structure | 数据长度 data length | 取值范围 data range |
|---|---------------------|--------------------|
| 功能码 function code | 1 字节 1 byte | 0x10 |
| 起始寄存器地址 Starting register address | 2 字节 2 byte | 0x0000~0xFFFF |
| 寄存器数量 Number of registers | 2 字节 2 byte | 0x0001~0x007B |
| 字节计数 byte count | 1 字节 1 byte | N×2 |
| 寄存器值 Register values | N×2 字节 N×2 byte | |

注: N=寄存器数量

Note: N= number of registers

(2) 正常响应 PDU

Normal response PDU

| 数据结构 data structure | 数据长度 data length | 取值范围 data range |
|---|---------------------|--------------------|
| 功能码 function code | 1 字节 1 byte | 0x10 |
| 起始寄存器地址 Starting register address | 2 字节 2 byte | 0x0000~0xFFFF |
| 寄存器数量 Number of registers | 2 字节 2 byte | 0x0001~0x007B |

(3) 异常响应 PDU
Abnormal response PDU

| 数据结构 data structure | 数据长度 data length | 取值范围 data range |
|------------------------|---------------------|--|
| 差错码 wrong code | 1 字节 1 byte | 0x90 |
| 异常码 exception code | 1 字节 1 byte | 详见“异常码” See "exception code" for details. |

(4) 示例

give a typical example

请求写入 0x000A 和 0x0102 到以地址为 1 开始的两个寄存器中（只描述 PDU）：

Request to write 0x000A and 0x0102 to the two registers starting at address 1 (describing only PDU) :

| 请求 request | | 正常响应 normal response | | 异常响应 exceptional response | |
|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
| 字段名 field name | 字段值 field value | 字段名 field name | 字段值 field value | 字段名 field name | 字段值 field value |
| 功能码 function code | 0x10 | 功能码 function code | 0x10 | 差错码 wrong code | 0x90 |
| 起始地址 Hi Starting address Hi | 0x00 | 起始地址 Hi Starting address Hi | 0x00 | 异常码 exception code | 0x04 |
| 起始地址 Lo Starting address Lo | 0x01 | 起始地址 Lo Starting address Lo | 0x01 | | |
| 寄存器数量 Hi Number of registers Hi | 0x00 | 寄存器数量 Hi Number of registers Hi | 0x00 | | |
| 寄存器数量 Lo Register number Lo | 0x02 | 寄存器数量 Lo Register number Lo | 0x02 | | |
| 字节计数 byte count | 0x04 | | | | |
| 寄存器值 Hi Register value Hi | 0x00 | | | | |
| 寄存器值 Lo Register value Lo | 0x0A | | | | |
| 寄存器值 Hi Register value Hi | 0x01 | | | | |
| 寄存器值 Lo Register value Lo | 0x02 | | | | |

[remark] **Baud rate: 9600bps RS232 or RS485**

[remark] Reserved words, reserved bytes, reserved bits, and unsupported registers are all filled with 0x00.

[remark] this protocol is for Microinverter, string inverter and storage inverter

| Addr | Register meaning | R/W | data range | unit | note |
|----------------------------------|--|-----|--------------------------|------|--|
| 固有属性区 Intrinsic attribute region | | | | | |
| 000 | 设备类型 Device type | R | | | 0X0200 组串机 0X0300 储能机 0X0400 微逆机 MI |
| 001 | Modbus address | R | [1, 247] | | MI |
| 002 | 通讯协议版本 Communication protocol version | R | '0' ~ '9' ; 'A' ~ 'Z' | | 固件所遵从的本协议的版本, 如 0x0102 代表 1.2 版 MI |
| 003 | SN byte 01 | R | '0' ~ '9' ; 'A' ~ 'Z' | | The serial number is ten ASCII characters, If "AH12345678", Byte 01 is 0x41 (A), The 02nd byte is 0x48 (H), The 09th byte is 0x37 (7), The tenth byte is 0x38 (8). MI |
| | SN byte 02 | | | | |
| 004 | SN byte 03 | R | '0' ~ '9' ; 'A' ~ 'Z' | | |
| | SN byte 04 | | | | |
| 005 | SN byte 05 | R | '0' ~ '9' ; 'A' ~ 'Z' | | |
| | SN byte 06 | | | | |
| 006 | SN byte 07 | R | '0' ~ '9' ; 'A' ~ 'Z' | | |
| | SN byte 08 | | | | |
| 007 | SN byte 09 | R | '0' ~ '9' ; 'A' ~ 'Z' | | |
| | SN byte 10 | | | | |
| 008 | 功率等级 Rated Power | R | 0x0000 | | 2 单相机 single-phase inverter 3 三相机 three-phase inverter 8 单相储能机 Single-phase storage inverter |
| | | R | 0x0000 | | |
| 009 | 保留字 undefined | R | 0x0000 | | |
| 010 | 通讯板固件版本字段 2 | | | | |
| 011 | 控制板辅助程序版本 | | | | |
| 012 | 控制板固件版本字段 2 | R | | | |
| 013 | 控制板固件版本 Firmware version of control board | R | | | MI |
| 014 | 通讯板固件版本 Firmware version of communication board | R | | | |

| | | | | | |
|-----|--------------------------------------|-----|---------------|------|-----------------------------------|
| 015 | 安规类型 Safety type | R | | | MI |
| 016 | 额定功率低字 Rated power low word | R | | 0.1W | MI |
| 017 | 额定功率高字 Rated power high word | R | | 0.1W | MI |
| 018 | MPPT 路数及相数 MPPT number and phases | R | [1, 8]/[1, 3] | | MI 0x0503: five-mppts three-phase |
| 019 | 并网电压等级/Rated Grid Voltage | R/W | [0-3] | | 0: 127/220V 1: 220/380V |

| 可变属性区 Variable attribute area | | | | | |
|-------------------------------|--|-----|-------------|------------|--|
| 020 | 远程锁定使能 Remote Lock | R/W | | | 关 0x0002 开 0x0000 |
| 021 | 开机自检时间 self-check time | R/W | [0, 1000] | S | MI |
| 022 | 系统时间第 1 字节 system time byte 01 | R/W | [0, 255] | 年 Year | MI 以 20 00 年为基值 Based on the year 2000 |
| | 系统时间第 2 字节 system time byte 02 | | [1, 12] | 月 Month | |
| | 系统时间第 3 字节 system time byte 03 | R/W | [1, 31] | 日 Day | |
| 023 | 系统时间第 4 字节 system time byte 04 | | [0, 23] | 时 Hour | |
| | 系统时间第 5 字节 system time byte 05 | R/W | [0, 59] | 分 Minute | |
| 024 | 系统时间第 6 字节 system time byte 06 | | [0, 59] | 秒 Sec | |
| | 系统时间第 6 字节 system time byte 06 | | [0, 59] | 秒 Sec | |
| 025 | 绝缘阻抗下限 Minimum insulation impedance | | | | |
| | 外部CT标志位 | R/W | [100,20000] | 0.1KΩ | Bit0: 控制板的功率计算标志位 2020/10/21之后的新软件可以根据液 |

| | | | | | |
|-----|--|-----|--------------|----------------|--|
| | | | | | 晶的标志位判断，固定写1.以前的软件是0 Bit2：液晶板计算功率方法返回给控制板标志位。1：表示液晶自己计算；0：表示直接读寄存器不计算 |
| 026 | 直流电压上限 Dc voltage upper limit | R/W | [2000,10000] | 0.1V | |
| 027 | 电网电压上限 Grid voltage Upper limit | R/W | [1600,5500] | 0.1V | MI |
| 028 | 电网电压下限 Grid voltage Lower limit | R/W | [1600,5500] | 0.1V | MI |
| 029 | 电网频率上限 Grid frequency upper limit | R/W | [4500,6500] | 0.01 Hz | MI |
| 030 | 电网频率下限 Grid frequency lower limit | R/W | [4500,6500] | 0.01 Hz | MI |
| 031 | 电网电流上限 grid current Upper limit | R/W | [10,20000] | 0.1A | |
| 032 | 开机电压上限 Starting voltage upper limit | R/W | [7000,9000] | 0.1V | |
| 033 | 开机电压下限 Starting voltage lower limit | R/W | [4500,9000] | 0.1V | |
| 034 | 过频降载起始点 OverFrq_Derate_point | R/W | [4500,6500] | 0.01HZ | MI |
| 035 | 过频降载百分比 OverFrq_De_rate | R/W | [0,100] | | MI |
| 036 | 机内温度上限 Internal temperature upper limit | R/W | [500,3000] | 0.1°C | |
| 037 | 通讯地址 Communication address | R | 0x0000 | - | MI |
| 038 | 通讯波特率 Communication baud rate MI:Zigbee or PLC | R | 0x0000 | - | MI 0:zigbee 1:plc |
| 039 | 功率因数调节 Power factor regulation | R/W | [0,2000] | 0.001储能机上面没有用到 | The value after the true value is offset by +1000。For example: -0.852 is 148 0 is 1000 0.982 is1982 |
| 040 | 有功功率调节 Active power regulation | R/W | [0,1200] | 0.1%/1% | 如 800 表示调节到 80.0% MI If 800, adjust to 80.0% |
| 041 | 无功功率调节 Reactive power regulation | R/W | [0,1200] | 0.1% | 如 800 表示调节到 80.0% If 800, adjust to 80.0% |
| 042 | 视在功率调节 Apparent power | R/W | [0,1200] | 0.1% | 如 800 表示调节到 80.0% If 800, adjust to 80.0% |

| | | | | | |
|-----|---------------------------------------|-----|----------|--|---|
| | regulation | | | | |
| 043 | 开关机使能 Switch on and off enable | R/W | [0,1] | | 0: 关机 1: 开机 MI 2: 关机 0: power off 1: power on |
| 044 | 恢复出厂使能 Factory reset enable | R/W | [0,1] | | 0: disable 1: enable |
| 045 | 自检时间 Self-checking time | R/W | [0,1] | | 0-360 seconds |
| 046 | 孤岛保护使能 Island protection enable | R/W | [0,1] | | MI 0: disable 1: enable |
| 047 | MPPT路数 MPPT number | | | | |
| | 缓起使能 MI | R/W | [0,1] | | MI 0: disable 1: enable |
| 048 | GFDI使能(老) GFDI enable | | | | |
| | 电表使能(新) Meter enable | R/W | [0,1] | | MI 0: disable 1: enable |
| 049 | RCD使能 RCD enable | | | | |
| | 过频降载使能 MI | R/W | [0,1] | | 0: disable 1: enable |
| 050 | RISO 使能 RISO enable | R/W | [0,1] | | 0: disable 1: enable |
| 051 | 并网标准 GridStandard | R/W | [0,20] | | 1, 中国2, 巴西3, 印度4, EN50438 5, 其他 MI 1, China 2, Brazil 3, India 4, EN50438 5, others |
| 052 | PV曲线使能 PV curve enable | | [0,1] | | 0: disable 1: enable |
| | CT变比 | R/W | [1,5000] | | |
| 053 | 最大光伏功率 MaxSolar_Power | | | | |
| 054 | EEPROM 初始使能 EEPROM initial enabled | R/W | [0,2] | | 0: 正常工作 1: 初始化控制板 EEPROM MI的恢复出厂设置 2: 初始化通讯板 EEPROM 0: normal operation 1: initialize the control board EEPROM 2: initialize the communication board EEPROM |
| 055 | 功能测试下的指令1 Factory only | R/W | [0,3] | | Bit0 开测试使能(使能这后面的才有效) Bit1 开逆变器全部风扇 Bit2 闪显示板的所有LED, 蜂蜜器, 背光, 显示红黄蓝 Bit3 开启锂电池接口测试 |

| | | | | | |
|-----|--------------------------------------|-----|--------|-------|--------------------------------|
| | | | | | Bit4 开启Gen信号继电器 Bit5 重启液晶程序 |
| 056 | Limter功能使能 Limter function enable | R/W | 0x0000 | - | |
| 057 | 发电量修正系数 PowerWH Factor | R/W | | -0.01 | 100 mean 1 111 mean 1.11 |
| 058 | RSD使能 RSD enable | | | | 0x0001 |
| | 通用设置 | | | | R/W |

| 实时运行数据区Run the data area in real time | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|----------------|-----------------------------------|---|
| 059 | 运行状态 run state | R | [0,5] | - | 0x0000 待机 0x0001 自检 0x0002 正常 0x0003 告警 0x0004 故障 |
| 060 | 当日有功发电量 DayActive PowerWh | R | [-32768,32767] | 0.1kWh | 有符号整形MI Signed int |
| 061 | 当日无功发电量 DayReactive PowerWh | R | [-32768,32767] | 0.1kVarh | 有符号整形 Signed int |
| 062 | 当日并网时间 Day Grid Work Time | R | [0,65535] | S | |
| 063 | 总有功发电量低字 Total_Active_PowerWh low word | R | [0,0xFFFFFFFF] | 0.1kWh | 有符号整形MI Signed int |
| 064 | 总有功发电量高字 Total_Active_PowerWh high word | R | | | |
| 065 | String | R | [0,0xFFFF] | Total_ Reactive_PowerWh low word | 0.1kVarh |
| | Hybird | | | 当月PV发电量 SG:Month_PV_PowerWh | 1kwh |
| | MI | | | 组件1当日发电量 | 0.1kwh |
| 066 | String | R | [0,0xFFFF] | Total_ Reactive_PowerWh high word | 0.1kVarh |
| | Hybird | | | 当月用电量 Month_Load_PowerWh | 1kwh |
| | MI | | | 组件2当日发电量 | 0.1kwh |
| 067 | String | R | [0,0xFFFF] | 0.1h | 总发电时间低字 Total Work time low word |

| | | | | | | |
|-----|--|--|---|------------|--------------------------|---|
| | Hybird MI | 电网当月卖电量 SG: Month_Grid_PowerWh 组件3当日发电量 | | | 1kwh 0.1kwh | |
| 068 | String Hybird MI | 总发电时间高字 Total Work time high word PV当年发电量低位 Year_PV_PowerWh Low word 组件4当日发电量 | R | [0,0xFFFF] | 0.1h 0.1kwh 0.1kwh | 液晶统计, DLN高地位取反 LCD statistics, DLN high status reversed |
| 069 | String Hybird MI | 逆变效率 inverter efficiency PV当年发电量高位 Year_PV_PowerWh high word 组件1累计发电量低字 | R | [0,999] | 0.1% 0.1kwh | |
| 070 | String Hybird MI | 电网电压 AB Grid voltage AB 电池当日充电量 Day_Batt_Charge _PowerWh 组件 1 累计发电量高字 | R | [0,9999] | 0.1V 0.1kwh | |
| 071 | String Hybird MI | 电网电压 BC Grid voltage BC 电池当日放电量 Day_Batt_Discharge_P owerWh 组件 2 累计发电量低字 | R | [0,9999] | 0.1V 0.1kwh | |
| 072 | String Hybird MI | 电网电压 AC Grid voltage AC 电池累计充电量低字 tatol_Batt_charge_Pow erWh_low word 组件 2 累计发电量高字 | R | [0,9999] | 0.1V 0.1kwh | |
| 073 | String Hybird | 电网电压 A Grid voltage A 电池累计充电量高字 tatol_Batt_charge_Pow erWh_high_word | R | [0,9999] | 0.1V 0.1kwh | MI |
| 074 | String inverter Hybird inverter MI | 电网电压 B Grid voltage B 电池累计放电量低字 tatol_Batt_Discharge_P owerWh_low word 组件 3 累计发电量低字 | R | [0,9999] | 0.1V 0.1kwh | |
| 075 | String | 电网电压 C Grid voltage C | R | [0,9999] | 0.1V | |

| | | | | | | |
|-----|--------------------|---|---|---------------------|--------|-----------|
| | Hybird MI | 电池累计放电量高字 tatal_Batt_Discharge_P owerWh_high_word 组件3累计发电量高字 | | | 0.1kwh | |
| 076 | String | 电网电流 A Grid current A | | | 0.1A | |
| | Hybird MI | 电网当日购电量 Day_GridBuy_Power Wh | R | [0,65535] | 0.1kwh | MI |
| 077 | String | 电网电流 B Grid current B | | | 0.1A | |
| | Hybird MI | 电网当日卖电量 Day_GridSell_Power Wh 组件4累计发电量低字 | R | [0,65535] | 0.1kwh | |
| 078 | String inverter | 电网电流 C Grid current C | | | 0.1A | |
| | Hybird MI | 电网累计购电量低字 Total_GridBuy_Power Wh_low word 组件4累计发电量高字 | R | [0,65535] | 0.1kwh | |
| 079 | | 电网频率 Grid frequency | R | [0,9999] | 0.01Hz | MI |
| 080 | String | 显示功率低字节 Displays low power bytes | | | 0.1W | |
| | Hybird | 电网累计购电量高字 Total_Grid Buy_Power Wh_high word | R | 0x0000 | 0.1kwh | |
| 081 | String | 显示功率高字节 Displays high power bytes | | | 0.1W | |
| | Hybird | 电网累计卖电量低字 Total_GridSell_Power Wh_low word | R | 0x0000 | 0.1kwh | |
| 082 | String inverter | 输入有功功率低字 Input_active_ power_low word | | | 0.1W | |
| | Hybird | 电网累计卖电量高字 Total_GridSell_Power Wh_high word | R | [0,0xFFFFFFFF F] | 0.1kwh | |
| 083 | String | 输入有功功率高字 Input active power high word | | | 0.1W | |
| | Hybird | 发电机日工作时间 Generator daily operating time | R | | 0.1小时 | 240表示24小时 |
| 084 | String | 输出视在功率低字 output apparent power low word | R | [0,0xFFFF] | 0.1VA | |

| | | | | | | |
|-----|--------|---|---|---------------------|----------|---|
| | Hybird | 当日用电量 SG:Day_Load_Power Wh | | | 0.1kwh | |
| 085 | String | 输出视在功率高字 output apparent power high word | | | 0.1VA | |
| | Hybird | 累计用电量低字 Total_Load_Power Wh_low word | R | [0,0xFFFF] | 0.1kwh | |
| 086 | String | 输出有功功率低字 Output active power low word | | | 0.1W | |
| | Hybird | 累计用电量高字 Total_Load_Power Wh_high word | R | [0,0xFFFF] | 0.1kwh | |
| 087 | String | 输出有功功率高字 Output active power high word | | | 0.1W | |
| | Hybird | 当年用电量低字 Year_Load_Power Wh_low word | R | [0,0xFFFF] | 0.1kwh | MI |
| 088 | String | 输出无功功率低字 Output reactive power low word | | | 0.1Var | |
| | Hybird | 当年用电量高字 Year_Load_Power Wh_high word | R | [0,0xFFFF] | 0.1kwh | |
| 089 | | 输出无功功率高字 Output reactive power high word | R | | | |
| 090 | | 散热片温度(DC变压器温度) Radiator temperature (DCTransformer temperature) | R | [0,3000] | 0.1℃ | MI |
| 091 | | IGBT 模块温度(储能式AC散热器温度) IGBT temperature (Radiator temperature) | R | [0,3000] | 0.1℃ | -56.2℃ 表示为 438 0℃ 表示为 1000 50.5℃ 表示为 1505 -56.2℃ indicated as 438 0℃ indicated as 1000 50.5℃ indicated as 1505 |
| 092 | | 电感 1 温度(空缺) inductance 1 temperature (Void) | R | [0,3000] | 0.1℃ | |
| 093 | | 功率因数 power factor 发电机相位错误, 电网相位错 误, 非晶标志位 | R | R/W | [0,1000] | Bit0 0: EE65 1: 非晶 Bit1 0: 电网相位正确 1: 相位 错误 Bit2 0: 发电机相位正确 1: 错误 |
| 094 | | SD卡状态 SD Card Status | R | [0,3000] | 0.1℃ | 1000 表示SD故障, 2000正常 1000 indicated as SD fault, 2000 normal |
| 095 | | 环境温度 environment temperature | R | [0,3000] | 0.1℃ | |
| 096 | | 历史PV发电量低字 historyPV PowerWh low word | R | [0,0xFFFFFFFF F] | 0.1kWh | |

| | | | | | |
|-----|--|--|-----------|-----------|--|
| 097 | 历史PV发电量高字 historyPV PowerWh high word | R | | 0.1kWh | |
| 098 | String inverter | RCD 漏电流 RCD leak current | | 0.01A | |
| | Hybird | 电网当年卖电量低字 Year_GridSell_Power Wh_low word | R | [0,65535] | 0.1kwh |
| 099 | String | Limter功率 Limter power | | 1W | |
| | Hybird | 电网当年卖电量高字 Year_GridSell_Power Wh_high word | R | 0x0000 | 0.1kwh |
| 100 | 其他测试标志位 Other test flag bits | R | 0x0000 | | Bit0 拉弧通讯标志 Bit1 可并联CAN通讯 1: 正常 Bit8 锂电接口RS485 Bit9 锂电接口CAN Bit10 按键1234 Bit0 arc communication sign Bit8 li-ion battery interface RS485 Bit9 Li-ion battery interface CAN Bit10 buttons 1 2 3 4 Bit11 液晶中断状态 1: 正常 |
| 101 | 告警信息第 1 字 Warning message word 1 | R | [0,65535] | - | 见告警信息编码表 See the alarm information coding table |
| 102 | 告警信息第 2 字 Warning message word 2 | R | [0,65535] | | 见告警信息编码表 See the alarm information coding table |
| 103 | 故障信息第 1 字 Fault information word 1 | R | [0,65535] | | 见故障信息编码表 MI See the fault information coding table |
| 104 | 故障信息第 2 字 Fault information word 2 | R | [0,65535] | | 见故障信息编码表 See the fault information coding table |
| 105 | 故障信息第 3 字 Fault information word 3 | R | [0,65535] | | 见故障信息编码表 See the fault information coding table |
| 106 | 故障信息第 4 字 Fault information word 4 | R | [0,65535] | | 见故障信息编码表 See the fault information coding table |
| 107 | 电池校正后的容量Corrected_AH | R | [0,1000] | 1AH | 100 is 100AH |
| 108 | 当日PV发电量 Day PV PowerWh | R | [0,65535] | 0.1kWh | |
| 109 | 直流电压1 Dc voltage 1 | R | [0,65535] | 0.1V | MI |
| 110 | 直流电流1 Dc current 1 | R | [0,65535] | 0.1A | MI |
| 111 | 直流电压2 | R | [0,65535] | 0.1V | MI |

| | | | | | |
|-----|---|---|-----------|------|--|
| | Dc voltage 2 | | | | |
| 112 | 直流电流2 Dc current 2 | R | [0,65535] | 0.1A | MI |
| 113 | 直流电压3 Dc voltage 3 | R | [0,65535] | 0.1V | MI |
| 114 | 直流电流3 Dc current 3 | R | [0,65535] | 0.1A | MI |
| 115 | 直流电压4 Dc voltage 4 | R | [0,65535] | 0.1V | MI |
| 116 | 直流电流4 Dc current 4 | R | [0,65535] | 0.1A | MI |
| 117 | Alarms Status1 | R | 0x0000 | - | 根据采集器要求新增 |
| 118 | Alarms Status1 | R | 0x0000 | | |
| 119 | PV4 PV3 PV2 PV1 是否损坏 Whether the damage | R | 0x0000 | | 0x0000表示无损坏， Means no damage, 0x1000 表示PV4损坏 Indicates that PV4 is corrupt 0x0100 表示PV3 损坏 Denotes PV3 corruption |
| 120 | 调试数据 Debug Data | R | 0x0000 | | |
| 121 | 调试数据 Debug Data | R | 0x0000 | | |
| 122 | 调试数据 Debug Data | R | 0x0000 | | |
| 123 | 调试数据 Debug Data | R | 0x0000 | | |
| 124 | 调试数据 Debug Data | R | 0x0000 | | |

This range is only for string inverter

| | | | | | |
|-----|-----------|---|-----------|--------|--|
| 150 | 组串1电流 | R | [0,65535] | 0.1A | |
| 151 | 组串2电流 | R | [0,65535] | 0.1A | |
| 152 | 组串3电流 | R | [0,65535] | 0.1A | |
| 153 | 组串4电流 | R | [0,65535] | 0.1A | |
| 154 | 组串5电流 | R | [0,65535] | 0.1A | |
| 155 | 组串6电流 | R | [0,65535] | 0.1A | |
| 156 | 组串7电流 | R | [0,65535] | 0.1A | |
| 157 | 组串8电流 | R | [0,65535] | 0.1A | |
| 158 | 组串9电流 | R | [0,65535] | 0.1A | |
| 159 | 组串10电流 | R | [0,65535] | 0.1A | |
| 160 | 组串11电流 | R | [0,65535] | 0.1A | |
| 161 | 组串12电流 | R | [0,65535] | 0.1A | |
| 162 | 组串13电流 | R | [0,65535] | 0.1A | |
| 163 | 组串14电流 | R | [0,65535] | 0.1A | |
| 164 | 组串15电流 | R | [0,65535] | 0.1A | |
| 165 | 组串16电流 | R | [0,65535] | 0.1A | |
| 166 | 组串1发电量低字节 | R | [0,65535] | 0.1kWh | |
| 167 | 组串1发电量高字节 | R | [0,65535] | 0.1kWh | |
| 168 | 组串2发电量低字节 | R | [0,65535] | 0.1kWh | |
| 169 | 组串2发电量高字节 | R | [0,65535] | 0.1kWh | |
| 170 | 组串3发电量低字节 | R | [0,65535] | 0.1kWh | |

| | | | | | |
|-----|------------|---|-----------|--------|--|
| 171 | 组串3发电量高字节 | R | [0,65535] | 0.1kWh | |
| 172 | 组串4发电量低字节 | R | [0,65535] | 0.1kWh | |
| 173 | 组串4发电量高字节 | R | [0,65535] | 0.1kWh | |
| 174 | 组串5发电量低字节 | R | [0,65535] | 0.1kWh | |
| 175 | 组串5发电量高字节 | R | [0,65535] | 0.1kWh | |
| 176 | 组串6发电量低字节 | R | [0,65535] | 0.1kWh | |
| 177 | 组串6发电量高字节 | R | [0,65535] | 0.1kWh | |
| 178 | 组串7发电量低字节 | R | [0,65535] | 0.1kWh | |
| 179 | 组串7发电量高字节 | R | [0,65535] | 0.1kWh | |
| 180 | 组串8发电量低字节 | R | [0,65535] | 0.1kWh | |
| 181 | 组串8发电量高字节 | R | [0,65535] | 0.1kWh | |
| 182 | 组串9发电量低字节 | R | [0,65535] | 0.1kWh | |
| 183 | 组串9发电量高字节 | R | [0,65535] | 0.1kWh | |
| 184 | 组串10发电量低字节 | R | [0,65535] | 0.1kWh | |
| 185 | 组串10发电量高字节 | R | [0,65535] | 0.1kWh | |
| 186 | 组串11发电量低字节 | R | [0,65535] | 0.1kWh | |
| 187 | 组串11发电量高字节 | R | [0,65535] | 0.1kWh | |
| 188 | 组串12发电量低字节 | R | [0,65535] | 0.1kWh | |
| 189 | 组串12发电量高字节 | R | [0,65535] | 0.1kWh | |
| 190 | 组串13发电量低字节 | R | [0,65535] | 0.1kWh | |
| 191 | 组串13发电量高字节 | R | [0,65535] | 0.1kWh | |
| 192 | 组串14发电量低字节 | R | [0,65535] | 0.1kWh | |
| 193 | 组串14发电量高字节 | R | [0,65535] | 0.1kWh | |
| 194 | 组串15发电量低字节 | R | [0,65535] | 0.1kWh | |
| 195 | 组串15发电量高字节 | R | [0,65535] | 0.1kWh | |
| 196 | 组串16发电量低字节 | R | [0,65535] | 0.1kWh | |
| 197 | 组串16发电量高字节 | R | [0,65535] | 0.1kWh | |

| | | | | | |
|-----|---|---|---------|--|-----------------------------------|
| 198 | 负载有功功率低字 Input_active_power_low word | R | 1W | | |
| 199 | 负载有功功率高字 Input active power high word | R | 1W | | |
| 200 | 当日用电量 Day_Load_Power Wh | | 0.01kwh | | |
| 201 | 累计用电量低字 history_Load_Power Wh_low word | | 0.1kwh | | |
| 202 | 累计用电量高字 history_Load_Power Wh_high word | | 0.1kwh | | |
| 203 | 电表有功功率低字 Meter_active_power_low word | R | 1W | | 带有正负的int型 Signed int 购电为负，卖电为正 |
| 204 | 电表有功功率高字 Meter active power high word | R | 1W | | 带有正负的int型 Signed int |
| 205 | 当日卖电量 Day_GridSell_Power Wh | | 0.01kwh | | |
| 206 | 累计卖电量低字 history_GridSell_Power | | 0.1kwh | | |

| | | | | | |
|-----|---|---|-----------|------|--|
| | Wh_low word | | | | |
| 207 | 累计卖电量高字 history_GridSell_Power Wh_high word | | 0.1kwh | | |
| 208 | 当日购电量 Day_GridBuy_Power Wh | | 0.01kwh | | |
| 209 | 累计购电量低字 history_GridBuy_Power Wh_low word | | 0.1kwh | | |
| 210 | 累计购电量高字 history_GridBuy_Power Wh_high word | | 0.1kwh | | |
| 211 | 直流电压5 Dc voltage 5 | R | [0,65535] | 0.1V | |
| 212 | 直流电流5 Dc current 5 | R | [0,65535] | 0.1A | |
| 213 | 直流电压6 Dc voltage 6 | R | [0,65535] | 0.1V | |
| 214 | 直流电流6 Dc current 6 | R | [0,65535] | 0.1A | |
| 215 | 直流电压7 Dc voltage 7 | R | [0,65535] | 0.1V | |
| 216 | 直流电流7 Dc current 7 | R | [0,65535] | 0.1A | |
| 217 | 直流电压8 Dc voltage 8 | R | [0,65535] | 0.1V | |
| 218 | 直流电流8 Dc current 8 | R | [0,65535] | 0.1A | |

| 储能逆变器增加的实时属性区 | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|---|--|------|--|
| 150 | 电网侧电压L1-N Grid side voltage L1-N | R | | 0.1V | |
| 151 | 电网侧电压L2-N Grid side voltage L2-N | R | | 0.1V | |
| 152 | 电网侧电压L1-L2 Grid side voltage L1-L2 | R | | 0.1V | |

| | | | | | |
|-----|---|---|---------------------------|-------|---|
| 153 | 继电器中间侧电压 L1-L2 Voltage at middle side of relay L1-L2 | R | | 0.1V | |
| 154 | 逆变器输出电压L1-N inverter output voltage L1-N | R | H桥出来后的电 压，机器上面没 有用到 | 0.1V | |
| 155 | 逆变器输出电压L2-N inverter output voltage L2-N | R | | 0.1V | |
| 156 | 逆变器输出电压L1-L2 inverter output voltage L1-L2 | R | | 0.1V | |
| 157 | 负载测电压L1 Load voltage L1 | R | Backup 电压 | 0.1V | |
| 158 | 负载测电压L2 Load voltage L2 | R | | 0.1V | |
| 159 | 保留 | R | | | |
| 160 | 电网侧电流L1 Grid side current L1 | R | 电网侧内置CT电 流 | 0.01A | 带有正负的int型 Signed int |
| 161 | 电网侧电流L2 Grid side current L2 | R | | 0.01A | 带有正负的int型 Signed int |
| 162 | 电网外置Limter电流L1 Grid external Limter current L1 | R | | 0.01A | 带有正负的int型 Signed int |
| 163 | 电网外置Limter电流L2 Grid external Limter current L2 | R | | 0.01A | 带有正负的int型 Signed int |
| 164 | 逆变器输出电流L1 Inverter output current L1 | R | H桥出来后的电 流，机器上面没 有用到 | 0.01A | 带有正负的int型 Signed int |
| 165 | 逆变器输出电流L2 Inverter output current L2 | R | | 0.01A | 带有正负的int型 Signed int |
| 166 | Gen做微逆输入的功率 Gen Do micro inverse power input | R | | 1W | 作为负载输出的时候：输出 功率是正值 作为微逆输入的时候：微逆 输出功率到储能机里面去是 负值 |
| 167 | 电网侧L1功率 Grid side L1 power | R | 电网侧内置CT的 功率 | 1W | 带有正负的int型 Signed int |
| 168 | 电网侧L2功率 Grid side L2 power | R | | 1W | 带有正负的int型 Signed int |
| 169 | 电网 | R | | 1W | 带有正负的int型 大于0购电小 于0并网 Signed int > 0 BUY < 0 SELL |
| 170 | 电网外置Limter1功率 Grid external Limter1 power | R | | 1W | 带有正负的int型 Signed int |

| | | | | | |
|-----|--|---|----------------------|--------|---|
| 171 | 电网外置Limter2功率 Grid external Limter2 power | R | | 1W | 带有正负的int型 Signed int |
| 172 | 电网外置总功率 Grid external Total Power | R | | 1W | 带有正负的int型 Signed int |
| 173 | 逆变器输出L1功率 inverter outputs L1 power | R | 机器上面没用到 | 1W | 带有正负的int型 Signed int |
| 174 | 逆变器输出L2功率 inverter outputs L2 power | R | 机器上面没用到 | 1W | 带有正负的int型 Signed int |
| 175 | 逆变器输出总功率 inverter output Total power | R | | 1W | 带有正负的int型 Signed int |
| 176 | 负载侧L1功率 Load side L1 power | R | 包括backup和home load功率 | 1W | 带有正负的int型 Signed int |
| 177 | 负载侧L2功率 Load side L2 power | R | 包括backup和home load功率 | 1W | 带有正负的int型 Signed int |
| 178 | 负载侧总功率 load side Total power | R | 包括backup和home load功率 | 1W | 带有正负的int型 Signed int |
| 179 | 负载测电流L1 Load current L1 | R | | 0.01A | 带有正负的int型 Signed int |
| 180 | 负载测电流L2 Load current L2 | R | | 0.01A | 带有正负的int型 Signed int |
| 181 | 保留 undefined | R | | | |
| 182 | 电池温度 battery temperature | R | [0,3000] | 0.1℃ | 真实值偏移+1000的值 1200指的是20.0℃ Real value of offset + 1000 1200 is 20.0 °C |
| 183 | 电池电压 battery voltage | R | | 0.01V | 4100标识41.0V 4100 mark of 41.0 V |
| 184 | 电池电量 battery capacity | R | [0,100] | 1% | |
| 185 | 保留 undefined | R | | | |
| 186 | PV1输入功率 PV1 input power | R | | 1W | |
| 187 | PV2输入功率 PV2 input power | R | | 1W | |
| 188 | PV3输入功率 PV3 input power | R | | 1W | |
| 189 | PV4输入功率 PV4 input power | R | | 1W | |
| 190 | 电池输出功率 Battery output power | R | | 1W | 带有正负的int型 Signed int |
| 191 | 电池输出电流 Battery output current | R | | 0.01A | 带有正负的int型 Signed int |
| 192 | 负载频率 load frequency | R | | 0.01Hz | |
| 193 | 逆变器输出频率 Inverter output frequency | R | | 0.01Hz | |

| | | | | | |
|-----|--|---|--|--|--|
| 194 | 电网侧继电器状态 Grid side relay status | R | | | 0 表示没有吸合 Disconnect 1 表示吸合 closed |
| 195 | 发电机侧继电器状态 Generator side relay status | R | | | 低4为表示发电机继电器状态 Low 4 indicates the state of generator relay 0没有吸合 not attached 1 吸合 actuation 2空缺 vacancy 3表示发电机在工作下的吸合 Represents the suction and closing of the generator under operation 高4位表示开关信号 The high 4 bits indicate the switch signal 0 关机 power off 1 开机 power on |
| 196 | 调试控制板内存值低位 预留 | R | | | 调试用 |
| 197 | 调试控制板内存值高位 预留 | R | | | 调试用 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 地址 | 寄存器含义 | 读写 | 取值范围 | 单位 | 备注 |
|----------------|-------------------------------------|-----|--------------|---------|---|
| 为储能逆变器增加的可变属性区 | | | | | |
| 200 | 电池充电类型 Control Mode | R/W | - | - | 0x0000 Lead-Battery, four-stage charging method 0x0001 Lithium battery |
| 201 | Equalization V | R/W | [3800, 6100] | 0.01V | 1480 means 14.8v |
| 202 | Absorption V | R/W | [3800, 6100] | 0.01V | 1440 means 14.4v |
| 203 | Float V | R/W | [3800, 6100] | 0.01V | 1440 means 14.4v |
| 204 | 电池容量 Batt Capacity | R/W | [0, 2000] | 1 Ah | 200 means 200AH |
| 205 | Empty_v | R/W | | 0.01V | |
| 206 | ZeroExport power 最小limit起作用功率 | R/W | | | |
| 207 | 均衡充几天执行一次 Equalization day cycle | R/W | [0 90] | Day | |
| 208 | 均衡充执行时间 Equalization time | R/W | [0 20] | 0.5Hour | 分辨率 0.5小时 Resolution 0.5 h [0-20]对应 0- 10小时 |

| | | | | | |
|-----|---|-----|--------------|-----------|--|
| | | | | | 但是发MCU是[0-100] |
| 209 | 温度补偿值 TEMPCO | R/W | [0, 50] | 1mV/°C | 带有正负的int型 Signed int |
| 210 | 电池最大充电电流 Max A Charge | R/W | [0, 185] | 1A | 0-185A |
| 211 | 电池最大放电电流 Max A discharge | R/W | [0, 185] | 1A | 0-185A |
| 212 | 保留 undefined | R/W | | | |
| 213 | 电池工作根据电压还是容量 battery operates according to voltage or capacity | R/W | | | 0 根据电压 According to the voltage 1 根据容量 According to the capacity 2 没有电池 no battery |
| 214 | 锂电池唤醒标志位 Lithium battery wake up sign bit | R/W | | | 0 enabled 1 Disable |
| 215 | 电池内阻值 battery resistance value | R/W | [0, 6000] | mΩ | |
| 216 | 电池充电效率 Battery charging efficiency | R/W | [0-100] | 0.1% | 983表示98.3% 983 is 98.3% |
| 217 | 电池容量ShutDown battery capacity ShutDown | R/W | [0, 100] | 1% | 低容量截止点 Low capacity cutoff point |
| 218 | 电池容量Restart battery capacityRestart | R/W | [0, 100] | 1% | 保护恢复点 Protection recovery point |
| 219 | 电池容量LowBatt battery capacityLowBatt | R/W | [0, 100] | 1% | |
| 220 | 电池电压ShutDown battery voltageShutDown | R/W | [3800, 6100] | 0.01V | 低保护点 cutoff 41V Low protection point cutoff 41V |
| 221 | 电池电压Restart battery voltageRestart | R/W | [3800, 6100] | 0.01V | Reboot /recover 52V |
| 222 | 电池电压LowBatt battery voltageLowBatt | R/W | [3800, 6100] | 0.01V | 放电深度 46V Discharge depth 46V |
| 223 | 发电机最大运行时间 Maximum operating time of generator | | | 0.1 hours | 120表示12小时 120 is 12 hours |
| 224 | 发电机冷却时间 Generator cooling time | | | 0.1 hours | 120表示12小时 120 is 12 hours |
| 225 | 发电机充电启动电压点 Generator charging Starting voltage point | R/W | [0000 6300] | 0.01V | 电池电压小于这个值发电机开启充电 The battery voltage is less than this value |
| 226 | 发电机充电启动容量点 Generator charging starting capacity point | R/W | [0000 6300] | 1% | 电池容量小于这个值发电机开启充电 The battery capacity is less than this value |
| 227 | 发电机对电池充电电流 Generator charges the battery current | R/W | [0000 185] | 1A | 发电机对电池充电电流 The generator charges the battery |
| 228 | 市电充电启动电压点 Grid charging Start | R/W | [0000 6300] | 0.01v | |

| | | | | | |
|-----|--|-----|-------------|-------|---|
| | voltage point o | | | | |
| 229 | 市电充电启动容量点 Grid charging start capacity point | R/W | [0000 6300] | 1% | |
| 230 | 市电对电池充电电流 Grid charge the battery current | R/W | [0000 185] | 1A | 市电对电池充电电流 Grid charge the battery current |
| 231 | 发电机充电使能 Generator is charged to enable | R/W | | | |
| 232 | 市电充电使能 Grid is charged to enable | R/W | | | |
| 233 | Solar输入为PSU Solar Input as PSU | R/W | [0 1] | | 0为solar 1为PSU 0 is solar 1 is PSU |
| 234 | 强制开启发电机作为负载功能 Force on generator as load function | R/W | | | 前提是235号寄存器已经使能1 The premise is that register 234 has enabled 1 0 不强制 Do not force 1 强制 force |
| 235 | 发电机输入作为负载输出使能 generator input is enabled as the load output | R/W | | | 0 只作为发电机输入 Disable generator input 1 智能负载输出Enable generator input as load output 2 使能作为逆变器输入 Enable as inverter input |
| 236 | 发电机负载OFF电压 SmartLoad OFF batt Voltage | R/W | [3800 6300] | 0.01V | |
| 237 | 发电机负载OFF电量 SmartLoad OFF batt | R/W | [0000 100] | 1% | |
| 238 | 发电机负载ON电压 SmartLoad ON batt Voltage | R/W | [3800 6300] | 0.01V | |
| 239 | 发电机负载ON电量 SmartLoad ON batt | R/W | [0000 100] | 1% | |
| 240 | PWM测试使能 PWM Test Enable | R/W | | | 0 默认值 default 1 要进入pwm测试功能 To enter the PWM test function |
| 241 | 开启发电机的最小solar功率 minimum solar power required to start a generator | R/W | [0, 8000] | 1W | |
| 242 | Gen_Grid_Signal On | | | | |
| 243 | 能量管理模式 Energy management model | | | | 0: 电池优先模式 Battery priority mode 1: 负载优先模式 Load first mode |
| 244 | limit控制功能 | R/W | | 0/1 | 0x00 使能卖电 |

| | | | | | |
|-----|---|-----|-------------|----|---|
| | limit control function | | | | sell electricity enabled 0x01 使能内置 built-in enabled 0x02 使能外置 extraposition enabled |
| 245 | 限制并网最大功率输出 Limit the maximum power output of the grid connection | R/W | [0, 8000] | 1W | 代表总功率 Represents total power |
| 246 | 外置电流传感器方向 External current sensor clamp phase | R/W | [xx, 00] | 1W | [11][12] |
| 247 | 光伏卖电 Solar sell | R/W | | | 0x00光伏不卖电 solar Don't sell 0x01光伏卖电 solar sell |
| 248 | 高级削峰填谷功能使能 Time of Use Selling enabled | R/W | | | Bit0 0 disable 1 enable Bit1 Monday 0-disable 1-enable Bit2 Tuesday Bit7 Sunday |
| 249 | 预留 undefined | R/W | | | |
| 250 | 卖电模式时间点1 Sell mode time point 1 | R/W | [0000 2359] | | 2359表示时间23: 59 2359 means time 23:59 单片机内部运算范围0-287 发给mcu和采集器都是2355 |
| 251 | 卖电模式时间点2 Sell mode time point 2 | R/W | [0000 2359] | | Time |
| 252 | 卖电模式时间点3 Sell mode time point 3 | R/W | [0000 2359] | | |
| 253 | 卖电模式时间点4 Sell mode time point 4 | R/W | [0000 2359] | | |
| 254 | 卖电模式时间点5 Sell mode time point5 | R/W | [0000 2359] | | |
| 255 | 卖电模式时间点6 Sell mode time point6 | R/W | [0000 2359] | | |
| 256 | 卖电模式时间点1功率 Sell mode time point 1 | R/W | [0000 8000] | 1W | 受到电池最大放电功率影响 Affected by the maximum |
| 257 | 卖电模式时间点2功率 Sell mode time point 2 | R/W | [0000 8000] | 1W | Power |
| 258 | 卖电模式时间点3功率 Sell mode time point 3 | R/W | [0000 8000] | 1W | |
| 259 | 卖电模式时间点4功率 Sell mode time point 4 | R/W | [0000 8000] | 1W | |
| 260 | 卖电模式时间点5功率 Sell mode time point 5 | R/W | [0000 8000] | 1W | |
| 261 | 卖电模式时间点6功率 Sell mode time point 6 | R/W | [0000 8000] | 1W | |

| | | | | | |
|-----|--|-----|-------------|-------|---|
| 262 | 卖电模式时间点1电压 Sell mode time point 1 | R/W | [0000 6300] | 0.01V | 受到电池电压的影响 Is affected by the battery voltage |
| 263 | 卖电模式时间点2电压 Sell mode time point 2 | R/W | [0000 6300] | 0.01V | Voltage |
| 264 | 卖电模式时间点3电压 Sell mode time point 3 | R/W | [0000 6300] | 0.01V | |
| 265 | 卖电模式时间点4电压 Sell mode time point 4 | R/W | [0000 6300] | 0.01V | |
| 266 | 卖电模式时间点5电压 Sell mode time point 5 | R/W | [0000 6300] | 0.01V | |
| 267 | 卖电模式时间点6电压 Sell mode time point 6 | R/W | [0000 6300] | 0.01V | |
| 268 | 1容量 1 capacity | R/W | [0, 100] | 1% | Soc |
| 269 | 2容量 2 capacity | R/W | [0, 100] | 1% | |
| 270 | 3容量 3 capacity | R/W | [0, 100] | 1% | |
| 271 | 4容量 4 capacity | R/W | [0, 100] | 1% | |
| 272 | 5容量 5 capacity | R/W | [0, 100] | 1% | |
| 273 | 6容量 6 capacity | R/W | [0, 100] | 1% | |
| 274 | 时间点1充电使能 Time point 1 charge enable | R/W | [0, 1] | | Bit0 表示电网充电使能 Bit1 表示发电机充电使能 0 disable 1 enable |
| 275 | 时间点2充电使能 Time point 2 charge enable | R/W | [0, 1] | | 同上 |
| 276 | 时间点3充电使能 Time point 3 charge | R/W | [0, 1] | | 同上 |
| 277 | 时间点4充电使能 Time point 4 charge | R/W | [0, 1] | | 同上 |
| 278 | 时间点5充电使能 Time point 5 charge | R/W | [0, 1] | | 同上 |
| 279 | 时间点6充电使能 Time point 6 charge | R/W | [0, 1] | | 同上 |
| 280 | Microinverter export to grid cutoff | R/W | [0, 1] | | Bit0-3 0:Disable 1:enable Bit4-7 0:Gen peak-shaving disable 1:Gen peak-shaving enable Bit8-11 0:Grid peak-shaving disable 1:Grid peak-shaving enable Bit12 On Grid always on Bit13 external relay Bit14 锂电池丢失报故障使能位 Bit15 DRM使能位 |
| 281 | 外置传感器自动检测方向使能 | R/W | [0, 1] | | |
| 282 | 恢复并网时间 Restore connection time | R/W | [10 300] | | |
| 283 | Solar Arc Fault模式开启 | R/W | [0 1] | | 0x00 关闭 Close 0x01 开启 open |

| | | | | | |
|-----|--|-----|-------------|---------|--|
| | Solar Arc Fault Mode turned on | | | | 0x02 拉弧故障清零，逆变器收到02说明液晶下发清零标志了，然后自动变回01 Arc fault reset, the inverter received 02 that the LCD issued a clear mark, and then automatically back to 01 |
| 284 | 并网标准 Grid Mode | R/W | [0 1] | | 0=通用标准 general standard 1= UL1741&IEE1547 2= CPUC RULE21 3= SRD-UL1741 |
| 285 | 电网频率设置 Grid Frequency | R/W | [0 1] | | 0x00 50HZ 0x01 60hz |
| 286 | 电网类型设置 Grid Type | R/W | [0 3] | | 0x00 单相240V/230V/220V Single-phase 240 v / 230 v / 220 v 0x01 表示两相120V/240V Stands for two-phase 120V/240V 0x02 表示三相系统208V 120度 120V Represents the three-phase system 208V 120 degrees 120V 0X03 120V Single Phase |
| 287 | 电网高压保护点 Grid Vol High | R/W | [1800 2700] | 0.1V | |
| 288 | 电网低压保护点 Grid Vol Low | R/W | [1800 2700] | 0.1V | |
| 289 | 电网频率高保护点 Grid Hz High | R/W | [4500 6500] | 0.01Hz | |
| 290 | 电网频率低保护点 Grid Hz Low | R/W | [4500 6500] | 0.01Hz | |
| 291 | 发电机连接到电网输入端 | R/W | [1 0] | | 0 disable 1 enabled |
| 292 | GEN peak shaving Power | R/W | [0 16000] | 1w | |
| 293 | GRID peak shaving Power | R/W | [0 16000] | 1w | |
| 294 | SmartLoad Open Delay | R/W | [1 120] | 1Minute | |
| 295 | 输出PF值设定（有功调节） | R/W | [800 1200] | | 800表示调整到80% 1200标识调整到120% 800 for 80%, 1200 for 120% |
| 296 | 外部继电器位 | R/W | [0 0xFFFF] | | Bit0-8 对应8个继电器位 |
| 297 | ARC_facTory_B高位 ARC_facTory_B high word | R/W | [0, 65535] | | 高位和地位组合，以数值显示即可 High and status combination, with numerical display can be |
| 298 | 低位 Low word | R/W | [0, 65535] | | |
| 299 | ARC_facTory_I高位 ARC_facTory_I high word | R/W | [0, 65535] | | |
| 300 | 低位 | R/W | [0, 65535] | | |

| | | | | | |
|-----|---|-----|------------|---------------------|--|
| | Low word | | | | |
| 301 | ARC_facTory_F高位 ARC_facTory_F high word | R/W | [0, 65535] | | |
| 302 | 低位 Low word | R/W | [0, 65535] | | |
| 303 | ARC_facTory_D高位 ARC_facTory_D high word | R/W | [0, 65535] | | |
| 304 | 低位 Low word | R/W | [0, 65535] | | |
| 305 | ARC_facTory_T高位 ARC_facTory_T high word | R/W | [0, 65535] | | |
| 306 | 低位 Low word | R/W | [0, 65535] | | |
| 307 | ARC_facTory_C高位 ARC_facTory_C high word | R/W | [0, 65535] | | |
| 308 | 低位 Low word | R/W | [0, 65535] | | |
| 309 | ARC_facTory_Frz高位 ARC_facTory_Frz high word | R/W | [0, 65535] | | |
| 310 | 低位 Low word | R/W | [0, 65535] | | |
| 311 | Ups_time | R/W | | 1S 0 为默认 1 1S | |
| 312 | 充电电压 charging voltage | R/W | | 0.01V | |
| 313 | 放电电压 discharge voltage | R/W | | 0.01V | |
| 314 | 充电限流 charging current limiting | R/W | | 1A | |
| 315 | 放电限流 Discharge current limiting | R/W | | 1A | |
| 316 | 当前容量 real time Capacity | R/W | | 1% | |
| 317 | 当前电压 real time voltage | R/W | | 0.01V | |
| 318 | 当前电流 real time current | R/W | | 1A | |
| 319 | 当前温度 real time temp | R/W | | 0.1C | 1000对应0度 1200表示20.0度 800表示 -20.0C 1000 corresponds to 0 degrees 1200 means 20.0 degrees 800 means -20.0C |
| 320 | 充电限流 最大值 Maximum charge current limit | R/W | | 1A | |
| 321 | 放电限流 最大值 Maximum discharge current limiting | R/W | | | |

| | | | | | |
|-----|---|-----|--------------|------|--|
| 322 | 锂电池告警位 Lithium battery alarm position | R/W | | | 0x0001 |
| 323 | 锂电池故障位 Lithium battery fault location | R/W | [0, 65535] | | |
| 324 | 锂电池标志2 Lithium battery symbol 2 | R/W | [0, 65535] | | Bit0 空缺 Vacancy Bit1 强冲标志 Strong impact marks |
| 325 | 锂电池类型 Lithium battery type | R/W | | | 0x0000 中兴派能 德朗能锂 PYLON SOLAX 通用CAN协议 0x0001 天邦达RS485modbus协议 0x0002 KOK协议 0x0003 keith 0x0004 拓派协议 0x0005 派能485协议 0x0006 杰力斯485协议 0x0007 欣旺达485协议 0x0008 欣瑞能485协议 0x0009 天邦达485协议 0x000A 晟高电气can协议 |
| 326 | Ex_MeterCT | | | | Bit0: 1 使能 0使能Meter CT Bit1: 使能 A相 Bit2: 使能 B相 Bit3: 使能 C相 |
| 327 | CT变比 | | 200-8000 | | 外置CT的倍数 |
| 328 | 特殊功能位 | | | | Bit0 美版接地故障停机位0停机1不停 |
| 329 | AC couple 频率上限设置 | R/W | 5000-6500 | | 5000-6500 |
| 330 | 通讯板设置功能 | R/W | | | Bit0-1 时间校时 Bit2-3 beep Bit4-5 AM/PM Bit6-7 Auto dim Bit8-9 Solarm Discern Bit10-11 网页锂电池分包不显示 (11为不显示, 10为显示) -00无动作 -01无动作 -10失能 -11使能 |
| 331 | 加州低压高压穿越 CA_LHVRT使能 California low pressure high pressure through CA_LHVRT enable | R/W | [0, 1] | | 0: disable 1: enable |
| 332 | CA_HV2 | R/W | [1000, 3000] | 0.1V | |
| 333 | CA_HV1 | R/W | | | |
| 334 | CA_LV1 | R/W | | | |
| 335 | CA_LV2 | R/W | | | |

| | | | | | |
|-----|--|-----|--------------|--------|------------------------|
| 336 | CA_LV3 | R/W | | | |
| 337 | CA_HV2_Time | R/W | [0, 300] | | 0 is 0.16S |
| 338 | CA_HV1_Time | R/W | | | |
| 339 | CA_LV1_Time | R/W | | | |
| 340 | CA_LV2_Time | R/W | | | |
| 341 | CA_LV3_Time | R/W | | | |
| 342 | 加州低频高频穿越 CA_LHFRT使能 California low frequency high frequency traverses CA_LHFRT enable | R/W | | | |
| 343 | CA_HF2 | R/W | [4500, 6500] | 0.01Hz | |
| 344 | CA_HF1 | R/W | | | |
| 345 | CA_LF1 | R/W | | | |
| 346 | CA_LF2 | R/W | | | |
| 347 | CA_HF2_Time | R/W | [0, 300] | | |
| 348 | CA_HF1_Time | R/W | | | |
| 349 | CA_LF1_Time | | | | |
| 350 | CA_LF2_Time | | | | |
| 351 | 加州CA_QV使能 California CA_QV enable | | | | |
| 352 | CA_QV_V1 | | [1000, 3000] | | |
| 353 | CA_QV_V2 | | | | |
| 354 | CA_QV_V3 | | | | |
| 355 | CA_QV_V4 | | [-44, +44] | 0.01 | |
| 356 | CA_QV_Q1 | | | | |
| 357 | CA_QV_Q2 | | | | |
| 358 | CA_QV_Q3 | | | | |
| 359 | CA_QV_Q4 | | | | |
| 360 | 加州CA_FW使能 California CA_FW enable | | | | |
| 361 | CA_Fstart | | | | |
| 362 | CA_Fstop | | | | |
| 363 | 加州CA_VW使能 California CA_VW enable | | | | |
| 364 | CA_Vstart | | | | |
| 365 | CA_Vstop | | | | |
| 366 | 正常上升斜率 Normal upward slope | R/W | [1 100] | 1% | |
| 367 | 软启动上升速率 Soft start rise rate | R/W | [1 100] | 1% | 默认100% default 100% |
| 368 | QV Response time | R/W | [0, 90] | S | |
| 369 | VW Response time | R/W | [0, 60] | S | |
| 370 | FW Response time | | | | |
| 371 | reserved | | | | |
| 372 | reserved | | | | |
| 373 | reserved | | | | |

| | | | | | |
|-----|---|-----|-------------|-------|--|
| 374 | reserved | | | | |
| 375 | reserved | | | | |
| 376 | Grid1_I | | | | |
| 377 | Grid2_I | | | | |
| 378 | Grid_V_L1 | | | | |
| 379 | Grid_V_L2 | | | | |
| 380 | Limit1_I | | | | |
| 381 | Limit2_I | | | | |
| 382 | PV1_V | | | | |
| 383 | PV1_I | | | | |
| 384 | PV2_V | | | | |
| 385 | PV2_I | | | | |
| 386 | INV_I | | | | |
| 387 | INV_V | | | | |
| 388 | BAT_I | | | | |
| 389 | BAT_V | | | | |
| 390 | Solar1做Wind输入使能 Solar1 do Wind Input can make | R/W | [0, 1] | | 0: disable 1: enable |
| 391 | Solar2做Wind输入使能 Solar2 do Wind Input can make | R/W | [0, 1] | | 0: disable 1: enable |
| 392 | Voltage 1 | R/W | [500, 5000] | 0. 1V | |
| 393 | Voltage 2 | R/W | | 0. 1V | |
| 394 | Voltage 3 | R/W | | 0. 1V | |
| 395 | Voltage 4 | R/W | | 0. 1V | |
| 396 | Voltage 5 | R/W | | 0. 1V | |
| 397 | Voltage 6 | R/W | | 0. 1V | |
| 398 | Voltage 7 | R/W | | 0. 1V | |
| 399 | Voltage 8 | R/W | | 0. 1V | |
| 400 | Voltage 9 | R/W | | 0. 1V | |
| 401 | Voltage 10 | R/W | | 0. 1V | |
| 402 | Voltage 11 | R/W | | 0. 1V | |
| 403 | Voltage 12 | R/W | | 0. 1V | |
| 404 | Current 1 | R/W | [0-200] | 0. 1A | |
| 405 | Current 2 | R/W | | 0. 1A | |
| 406 | Current 3 | R/W | | 0. 1A | |
| 407 | Current 4 | R/W | | 0. 1A | |
| 408 | Current 5 | R/W | | 0. 1A | |
| 409 | Current 6 | R/W | | 0. 1A | |
| 410 | Current 7 | R/W | | 0. 1A | |
| 411 | Current 8 | R/W | | 0. 1A | |
| 412 | Current 9 | R/W | | 0. 1A | |
| 413 | Current 10 | R/W | | 0. 1A | |
| 414 | Current 11 | R/W | | 0. 1A | |
| 415 | Current 12 | R/W | | 0. 1A | |
| 416 | 强制离网运行位 | | | | |
| 417 | 并联寄存器1 | R/W | -- | -- | Bit0 1:Parallel Enable 0: Parallel Disable Bit1 1:Master 0:Slave |

| | | | | | |
|-----|---|---|---------|----|---|
| | | | | | Bit2-7 Void Bit8-9 Phase(00:A,01:B,10:C,11:void) Bit10-15 Modbus SN(0-63) |
| 418 | 并联寄存器2 | R | -- | -- | Bit0-4 A Phase inverter Num Bit5-9 B Phase inverter Num Bit10-14 C Phase inverter Num Bit15 Void |
| 419 | 锂电版本号低位 | R | | | 多节并联只读最后一节 |
| 420 | 锂电版本号高位 | R | | | |
| 421 | 系统时间第 1 字节 system time byte 01 | | | 年 | 如果液晶设置为从机，并且检测到这里有时间。将会进行时间同步 |
| | 系统时间第 2 字节 system time byte 02 | | | 月 | |
| 422 | 系统时间第 3 字节 system time byte 03 | | | 日 | |
| | 系统时间第 4 字节 system time byte 04 | | | 时 | |
| 423 | 系统时间第 5 字节 system time byte 05 | | | 分 | |
| | 系统时间第 6 字节 system time byte 06 | | | 秒 | |
| 424 | 电表合相有功功率低字 Meter_active_power_low word | R | 1W | | 带有正负的int型 Signed int 购电为负，卖电为正 |
| 425 | 电表合相有功功率高字 Meter active power high word | R | 1W | | 带有正负的int型 Signed int |
| 426 | 电表A相有功功率低字节 | R | 1W | | |
| 427 | 电表A相有功功率高字节 | R | 1W | | |
| 428 | 电表B相有功功率低字节 | R | 1W | | |
| 429 | 电表B相有功功率高字节 | R | 1W | | |
| 430 | 电表C相有功功率低字节 | R | 1W | | |
| 431 | 电表C相有功功率高字节 | R | 1W | | |
| 432 | 电表当日卖电量 Day_GridSell_Power Wh | | 0.01kwh | | |
| 433 | 电表累计卖电量低字 history_GridSell_Power Wh_low word | | 0.1kwh | | |
| 434 | 电表累计卖电量高字 history_GridSell_Power Wh_high word | | 0.1kwh | | |
| 435 | 电表当日购电量 Day_GridBuy_Power Wh | | 0.01kwh | | |
| 436 | 电表累计购电量低字 history_GridBuy_Power Wh_low word | | 0.1kwh | | |
| 437 | 电表累计购电量高字 history_GridBuy_Power Wh_high word | | 0.1kwh | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----|--------|---|-------------------|--|----------|
| | 3号8字节 | | | | |
| 516 | 3号9字节 | | | | |
| | 3号10字节 | | | | |
| 517 | 3号11字节 | | | | |
| | 3号12字节 | | | | |
| 518 | 4号1字节 | R | '0'- '9' 'A'- 'Z' | | ASCII 字符 |
| | 4号2字节 | | | | |
| 519 | 4号3字节 | R | | | |
| | 4号4字节 | | | | |
| 520 | 4号5字节 | | | | |
| | 4号6字节 | | | | |
| 521 | 4号7字节 | | | | |
| | 4号8字节 | | | | |
| 522 | 4号9字节 | | | | |
| | 4号10字节 | | | | |
| 523 | 4号11字节 | | | | |
| | 4号12字节 | | | | |
| 524 | 5号1字节 | R | '0'- '9' 'A'- 'Z' | | ASCII 字符 |
| | 5号2字节 | | | | |
| 525 | 5号3字节 | R | | | |
| | 5号4字节 | | | | |
| 526 | 5号5字节 | | | | |
| | 5号6字节 | | | | |
| 527 | 5号7字节 | | | | |
| | 5号8字节 | | | | |
| 528 | 5号9字节 | | | | |
| | 5号10字节 | | | | |
| 529 | 5号11字节 | | | | |
| | 5号12字节 | | | | |
| 530 | 6号1字节 | R | '0'- '9' 'A'- 'Z' | | ASCII 字符 |
| | 6号2字节 | | | | |
| 531 | 6号3字节 | R | | | |
| | 6号4字节 | | | | |
| 532 | 6号5字节 | | | | |
| | 6号6字节 | | | | |
| 533 | 6号7字节 | | | | |
| | 6号8字节 | | | | |
| 534 | 6号9字节 | | | | |
| | 6号10字节 | | | | |
| 535 | 6号11字节 | | | | |
| | 6号12字节 | | | | |
| 536 | 7号1字节 | R | '0'- '9' 'A'- 'Z' | | ASCII 字符 |
| | 7号2字节 | | | | |
| 537 | 7号3字节 | R | | | |
| | 7号4字节 | | | | |
| 538 | 7号5字节 | | | | |
| | 7号6字节 | | | | |
| 539 | 7号7字节 | | | | |
| | 7号8字节 | | | | |
| 540 | 7号9字节 | | | | |
| | 7号10字节 | | | | |

| | | | | | |
|-----|---------|---|-------------------|--|----------|
| 541 | 7号11字节 | | | | |
| | 7号12字节 | | | | |
| 542 | 8号1字节 | R | '0'- '9' 'A'- 'Z' | | ASCII 字符 |
| | 8号2字节 | | | | |
| 543 | 8号3字节 | R | | | |
| | 8号4字节 | | | | |
| 544 | 8号5字节 | | | | |
| | 8号6字节 | | | | |
| 545 | 8号7字节 | | | | |
| | 8号8字节 | | | | |
| 546 | 8号9字节 | | | | |
| | 8号10字节 | | | | |
| 547 | 8号11字节 | | | | |
| | 8号12字节 | | | | |
| 548 | 9号1字节 | R | '0'- '9' 'A'- 'Z' | | ASCII 字符 |
| | 9号2字节 | | | | |
| 549 | 9号3字节 | R | | | |
| | 9号4字节 | | | | |
| 550 | 9号5字节 | | | | |
| | 9号6字节 | | | | |
| 551 | 9号7字节 | | | | |
| | 9号8字节 | | | | |
| 552 | 9号9字节 | | | | |
| | 9号10字节 | | | | |
| 553 | 9号11字节 | | | | |
| | 9号12字节 | | | | |
| 554 | 10号1字节 | R | '0'- '9' 'A'- 'Z' | | ASCII 字符 |
| | 10号2字节 | | | | |
| 555 | 10号3字节 | R | | | |
| | 10号4字节 | | | | |
| 556 | 10号5字节 | | | | |
| | 10号6字节 | | | | |
| 557 | 10号7字节 | | | | |
| | 10号8字节 | | | | |
| 558 | 10号9字节 | | | | |
| | 10号10字节 | | | | |
| 559 | 10号11字节 | | | | |
| | 10号12字节 | | | | |
| 560 | 11号1字节 | R | '0'- '9' 'A'- 'Z' | | ASCII 字符 |
| | 11号2字节 | | | | |
| 561 | 11号3字节 | R | | | |
| | 11号4字节 | | | | |
| 562 | 11号5字节 | | | | |
| | 11号6字节 | | | | |
| 563 | 11号7字节 | | | | |
| | 11号8字节 | | | | |
| 564 | 11号9字节 | | | | |
| | 11号10字节 | | | | |
| 565 | 11号11字节 | | | | |
| | 11号12字节 | | | | |
| 566 | 12号1字节 | R | '0'- '9' 'A'- 'Z' | | ASCII 字符 |

| | | | | | |
|-----|---------|----------------|-------------------|-------|------------------|
| | 12号2字节 | | | | |
| 567 | 12号3字节 | R | | | |
| | 12号4字节 | | | | |
| 568 | 12号5字节 | | | | |
| | 12号6字节 | | | | |
| 569 | 12号7字节 | | | | |
| | 12号8字节 | | | | |
| 570 | 12号9字节 | | | | |
| | 12号10字节 | | | | |
| 571 | 12号11字节 | | | | |
| | 12号12字节 | | | | |
| 572 | 13号1字节 | R | '0'- '9' 'A'- 'Z' | | ASCII 字符 |
| | 13号2字节 | | | | |
| 573 | 13号3字节 | R | | | |
| | 13号4字节 | | | | |
| 574 | 13号5字节 | | | | |
| | 13号6字节 | | | | |
| 575 | 13号7字节 | | | | |
| | 13号8字节 | | | | |
| 576 | 13号9字节 | | | | |
| | 13号10字节 | | | | |
| 577 | 13号11字节 | | | | |
| | 13号12字节 | | | | |
| 578 | 14号1字节 | R | '0'- '9' 'A'- 'Z' | | ASCII 字符 |
| | 14号2字节 | | | | |
| 579 | 14号3字节 | R | | | |
| | 14号4字节 | | | | |
| 580 | 14号5字节 | | | | |
| | 14号6字节 | | | | |
| 581 | 14号7字节 | | | | |
| | 14号8字节 | | | | |
| 582 | 14号9字节 | | | | |
| | 14号10字节 | | | | |
| 583 | 14号11字节 | | | | |
| | 14号12字节 | | | | |
| 584 | 15号1字节 | R | '0'- '9' 'A'- 'Z' | | ASCII 字符 |
| | 15号2字节 | | | | |
| 585 | 15号3字节 | R | | | |
| | 15号4字节 | | | | |
| 586 | 15号5字节 | | | | |
| | 15号6字节 | | | | |
| 587 | 15号7字节 | | | | |
| | 15号8字节 | | | | |
| 588 | 15号9字节 | | | | |
| | 15号10字节 | | | | |
| 589 | 15号11字节 | | | | |
| | 15号12字节 | | | | |
| 600 | PACK1 | Module Voltage | | 0.01V | |
| 601 | | Module Current | | 0.1A | |
| 602 | | Temperater-AVE | | | 1250 mean 25.0°C |

| | | | | | | | |
|-----|-------------------|-------------------|----------------|--|-------|--|--|
| 603 | | SOC | | | 0.1 | | |
| 604 | | Remain Capacity | | | 0.1AH | | |
| 605 | | Total Capacity | | | 0.1AH | | |
| 606 | | Charge Voltage | | | 0.01V | | |
| 607 | | Charge Current | | | 0.1A | | |
| 608 | | Discharge Current | | | 0.1A | | |
| 609 | | Max Cell V | | | 0.01V | | |
| 610 | | Min Cell V | | | 0.01V | | |
| 611 | | Cycle number | | | 1 | | |
| 612 | | Warming | | | -- | | |
| 613 | | Fault | | | -- | | |
| 614 | | PACK2 | Module Voltage | | | | |
| 615 | | | Module Current | | | | |
| 616 | Temperater-AVE | | | | | | |
| 617 | SOC | | | | | | |
| 618 | Remain Capacity | | | | | | |
| 619 | Total Capacity | | | | | | |
| 620 | Charge Voltage | | | | | | |
| 621 | Charge Current | | | | | | |
| 622 | Discharge Current | | | | | | |
| 623 | Max Cell V | | | | | | |
| 624 | Min Cell V | | | | | | |
| 625 | Cycle number | | | | | | |
| 626 | Warming | | | | | | |
| 627 | Fault | | | | | | |
| 628 | PACK3 | Module Voltage | | | | | |
| 629 | | Module Current | | | | | |
| 630 | | Temperater-AVE | | | | | |
| 631 | | SOC | | | | | |
| 632 | | Remain Capacity | | | | | |
| 633 | | Total Capacity | | | | | |
| 634 | | Charge Voltage | | | | | |
| 635 | | Charge Current | | | | | |
| 636 | | Discharge Current | | | | | |
| 637 | | Max Cell V | | | | | |
| 638 | | Min Cell V | | | | | |
| 639 | | Cycle number | | | | | |
| 640 | | Warming | | | | | |
| 641 | Fault | | | | | | |
| 642 | PACK4 | Module Voltage | | | | | |
| 643 | | Module Current | | | | | |
| 644 | | Temperater-AVE | | | | | |
| 645 | | SOC | | | | | |
| 646 | | Remain Capacity | | | | | |
| 647 | Total Capacity | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|--|--|--|--|
| 648 | | Charge Voltage | | | | |
| 649 | | Charge Current | | | | |
| 650 | | Discharge Current | | | | |
| 651 | | Max Cell V | | | | |
| 652 | | Min Cell V | | | | |
| 653 | | Cycle number | | | | |
| 654 | | Warming | | | | |
| 655 | | Fault | | | | |
| 656 | PACK5 | Module Voltage | | | | |
| 657 | | Module Current | | | | |
| 658 | | Temperater-AVE | | | | |
| 659 | | SOC | | | | |
| 660 | | Remain Capacity | | | | |
| 661 | | Total Capacity | | | | |
| 662 | | Charge Voltage | | | | |
| 663 | | Charge Current | | | | |
| 664 | | Discharge Current | | | | |
| 665 | | Max Cell V | | | | |
| 666 | | Min Cell V | | | | |
| 667 | | Cycle number | | | | |
| 668 | | Warming | | | | |
| 669 | Fault | | | | | |
| 670 | PACK6 | Module Voltage | | | | |
| 671 | | Module Current | | | | |
| 672 | | Temperater-AVE | | | | |
| 673 | | SOC | | | | |
| 674 | | Remain Capacity | | | | |
| 675 | | Total Capacity | | | | |
| 676 | | Charge Voltage | | | | |
| 677 | | Charge Current | | | | |
| 678 | | Discharge Current | | | | |
| 679 | | Max Cell V | | | | |
| 680 | | Min Cell V | | | | |
| 681 | | Cycle number | | | | |
| 682 | | Warming | | | | |
| 683 | Fault | | | | | |
| 684 | PACK7 | Module Voltage | | | | |
| 685 | | Module Current | | | | |
| 686 | | Temperater-AVE | | | | |
| 687 | | SOC | | | | |
| 688 | | Remain Capacity | | | | |
| 689 | | Total Capacity | | | | |
| 690 | | Charge Voltage | | | | |
| 691 | | Charge Current | | | | |
| 692 | | Discharge Current | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--------|----------------------|--|--|--|--|
| 693 | | Max Cell V | | | | |
| 694 | | Min Cell V | | | | |
| 695 | | Cycle number | | | | |
| 696 | | Warming | | | | |
| 697 | | Fault | | | | |
| 698 | PACK8 | Module Voltage | | | | |
| 699 | | Module Current | | | | |
| 700 | | Temperater-AVE | | | | |
| 701 | | SOC | | | | |
| 702 | | Remain Capacity | | | | |
| 703 | | Total Capacity | | | | |
| 704 | | Charge Voltage | | | | |
| 705 | | Charge Current | | | | |
| 706 | | Discharge Current | | | | |
| 707 | | Max Cell V | | | | |
| 708 | | Min Cell V | | | | |
| 709 | | Cycle number | | | | |
| 710 | | Warming | | | | |
| 711 | | Fault | | | | |
| 712 | PACK9 | Module Voltage | | | | |
| 713 | | Module Current | | | | |
| 714 | | Temperater-AVE | | | | |
| 715 | | SOC | | | | |
| 716 | | Remain Capacity | | | | |
| 717 | | Total Capacity | | | | |
| 718 | | Charge Voltage | | | | |
| 719 | | Charge Current | | | | |
| 720 | | Discharge Current | | | | |
| 721 | | Max Cell V | | | | |
| 722 | | Min Cell V | | | | |
| 723 | | Cycle number | | | | |
| 724 | | Warming | | | | |
| 725 | | Fault | | | | |
| 726 | PACK10 | Module Voltage | | | | |
| 727 | | Module Current | | | | |
| 728 | | Temperater-AVE | | | | |
| 729 | | SOC | | | | |
| 730 | | Remain Capacity | | | | |
| 731 | | Total Capacity | | | | |
| 732 | | Charge Voltage | | | | |
| 733 | | Charge Current | | | | |
| 734 | | Discharge Current | | | | |
| 735 | | Max Cell V | | | | |
| 736 | | Min Cell V | | | | |
| 737 | | Cycle number | | | | |
| 738 | | Warming | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--------|-------------------|--|--|--|--|
| 739 | | Fault | | | | |
| 740 | PACK11 | Module Voltage | | | | |
| 741 | | Module Current | | | | |
| 742 | | Temperater-AVE | | | | |
| 743 | | SOC | | | | |
| 744 | | Remain Capacity | | | | |
| 745 | | Total Capacity | | | | |
| 746 | | Charge Voltage | | | | |
| 747 | | Charge Current | | | | |
| 748 | | Discharge Current | | | | |
| 749 | | Max Cell V | | | | |
| 750 | | Min Cell V | | | | |
| 751 | | Cycle number | | | | |
| 752 | | Warming | | | | |
| 753 | | Fault | | | | |
| 754 | PACK12 | Module Voltage | | | | |
| 755 | | Module Current | | | | |
| 756 | | Temperater-AVE | | | | |
| 757 | | SOC | | | | |
| 758 | | Remain Capacity | | | | |
| 759 | | Total Capacity | | | | |
| 760 | | Charge Voltage | | | | |
| 761 | | Charge Current | | | | |
| 762 | | Discharge Current | | | | |
| 763 | | Max Cell V | | | | |
| 764 | | Min Cell V | | | | |
| 765 | | Cycle number | | | | |
| 766 | | Warming | | | | |
| 767 | | Fault | | | | |
| 768 | PACK13 | Module Voltage | | | | |
| 769 | | Module Current | | | | |
| 770 | | Temperater-AVE | | | | |
| 771 | | SOC | | | | |
| 772 | | Remain Capacity | | | | |
| 773 | | Total Capacity | | | | |
| 774 | | Charge Voltage | | | | |
| 775 | | Charge Current | | | | |
| 776 | | Discharge Current | | | | |
| 777 | | Max Cell V | | | | |
| 778 | | Min Cell V | | | | |
| 779 | | Cycle number | | | | |
| 780 | | Warming | | | | |
| 781 | | Fault | | | | |
| 782 | PACK14 | Module Voltage | | | | |
| 783 | | Module Current | | | | |
| 784 | | Temperater-AVE | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--------|-------------------|--|--|--|--|
| 785 | | SOC | | | | |
| 786 | | Remain Capacity | | | | |
| 787 | | Total Capacity | | | | |
| 788 | | Charge Voltage | | | | |
| 789 | | Charge Current | | | | |
| 790 | | Discharge Current | | | | |
| 791 | | Max Cell V | | | | |
| 792 | | Min Cell V | | | | |
| 793 | | Cycle number | | | | |
| 794 | | Warming | | | | |
| 795 | | Fault | | | | |
| 796 | PACK15 | Module Voltage | | | | |
| 797 | | Module Current | | | | |
| 798 | | Temperater-AVE | | | | |
| 799 | | SOC | | | | |
| 800 | | Remain Capacity | | | | |
| 801 | | Total Capacity | | | | |
| 802 | | Charge Voltage | | | | |
| 803 | | Charge Current | | | | |
| 804 | | Discharge Current | | | | |
| 805 | | Max Cell V | | | | |
| 806 | | Min Cell V | | | | |
| 807 | | Cycle number | | | | |
| 808 | | Warming | | | | |
| 809 | | Fault | | | | |

| 内存记录表 | | | | | |
|-------|---------|-----|-------|------|-----------|
| Addr. | 寄存器含义 | R/W | Range | Unit | note |
| 1000 | 逆变器故障信息 | R | | | 长度范围是 500 |
| | | R | | | |
| | | R | | | |
| 1499 | | R | | | |
| | | | | | |

故障代码：Fault Code

| Error code | Description /描述 | Solutions/解决方案 |
|------------|-----------------|----------------|
|------------|-----------------|----------------|

| | | |
|-----|---|---|
| F07 | DC/DC_Softstart_Fault DC/DC 软起故障 | DC/DC softstart fault 1. Check the battery fuse; 2. Restart and check whether it is in normal; 3. Seek help from us, if can't go back to noarmal state |
| F10 | AuxPowerBoard_Failure 辅助电源故障 | Auxiliary power supply failure 1. Wait for minutes then check; 2. Remove wifi plug or other communicator; 3. Seek help from us, if can't go back to noarmal state |
| F13 | Working mode change 模式切换 | Inverter work mode changed 1. wait for a minute and check; 2. Seek help from us, if can't go back to normal state. |
| F17 | Active_Battery_Hold | |
| F18 | AC over current fault of hardware 硬件交流过流 | AC side over current fault 1. Please check whether the backup load power and common load power are within the range; 2. Restart and check whether it is in normal; 3. Seek help from us, if can not go back to normal state. |
| F20 | DC over current fault of the hardware 硬件直流过流 | DC side over current fault 1. Check PV module connect and battery connect; 2. Turn off the DC switch and AC switch and then wait one minute,then turn on the DC/AC switch again; 3. Seek help from us, if can not go back to normal state. |
| F22 | Tz_EmergSStop_Fault 急停故障（逆变器被锁定） | Tz_EmergSStop_Fault Seek help from us,This failure hardly happens. |
| F23 | AC leakage current is transient over current 瞬时漏电流故障 | Leakage current fault 1. Check the cable of PV module and inverter; 2. Restart inverter; 3. Seek help from us, if can not go back to normal state. |
| F24 | DC insulation impedance failure 方阵绝缘阻抗故障 | PV isolation resistance is too low 1. Check the connection of PV panels and inverter is firmly and correctly; 2. Check whether the PE cable of inverter is connected to ground; 3. Seek help from us, if can not go back to normal state. |
| F25 | AC_Active_Batt_Fault | |
| F26 | The DC busbar is unbalanced 直流母线不平衡 | 1. Please wait for a while and check whether it is normal; 2. If still same, and turn off the DC switch and AC switch and wait for one minute and then turn on the DC/AC switch; 3. Seek help from us, if can not go back to normal state. |

| | | |
|---------|----------------------------------|--|
| F29 | Parallel_CANBus_Fault 并联通讯故障 | This fault only for inverters working in parallel mode 1. Check the parallel setting according to the instructions; 2. Check the connection of the CANBus; 3. Seek help from us |
| F31 | Soft_Start_Failed | |
| F35 | No AC grid 无市电 | No Utility 1. Please confirm grid is lost or not; 2. Check the grid connection is good or not; 3. Check the switch between inverter and grid is on or not; 4. Seek help from us, if can not go back to normal state. |
| F37 | DCLLC_Soft_Over_Cur | |
| F39 | DCLLC_Over_Current | |
| F40 | Batt_Over_Current | |
| F41 | Parallel_system_Stop 并联系统停机故障 | In parallel system, due to other inverter faults. 1. Wait for minutes then check all inverters in this parallel system; 2. If inverter can't go back to normal state, record fault codes of all inverters, then seek help from us. |
| F42 | AC line low voltage 线电压过低故障 | Grid voltage fault 1. Check the AC voltage is in the range of standard voltage in specification; 2. Check whether grid AC cables are firmly and correctly connected; 3. Seek help from us, if can not go back to normal state. |
| F46/F49 | Bcakup_Battery_Fault 备份电池故障 | Backup battery fault. 1. Check the battery capacity; 2. Check the connection between batteries and inverters; 3. If inverter can't go back to normal after load reduction, seek help from us |
| F47 | AC over frequency 交流过频 | Grid frequency out of range 1. Check the frequency is in the range of specification or not; 2. Check whether AC cables are firmly and correctly connected; 3. Seek help from us, if can not go back to normal state. |

| | | |
|-----|---|---|
| F48 | AC lower frequency 交流欠频 | Grid frequency out of range 1. Check the frequency is in the range of specification or not; 2. Check whether AC cables are firmly and correctly connected; 3. Seek help from us, if can not go back to normal state. |
| F56 | DC busbar voltage is too low 母线电压过低 | Battery voltage low 1. Check whether battery voltage is too low; 2. If the battery voltage is too low, using PV or grid to charge the battery; 3. Seek help from us, if can not go back to normal state. |
| F58 | BMS communication fault BMS 通讯故障 | |
| F60 | Gen_Volt_or_Fre_Fault | |
| F61 | Button_Manual_OFF | |
| F63 | ARC fault 拉弧故障 | 1. ARC fault detection is only for US market; 2. Check PV module cable connection and clear the fault; 3. Seek help from us, if can not go back to normal state. |
| F64 | Heat sink high temperature failure 散热器温度过高 | Heat sink temperature is too high 1. Check whether the work environment temperature is too high; 2. Turn off the inverter for 10mins and restart; 3. Seek help from us, if can not go back to normal state. |